



CÂMARA MUNICIPAL DE CARANDAÍ

Rua Dr. Rubem Amado, nº. 217 – Bairro Nossa Senhora do Rosário
Carandaí/MG – CEP: 36.280-0000 – Telefax: (32) 3361-1501/3361-2097
e-mail: contato@camaracarandai.mg.gov.br / http://www.camaracarandai.mg.gov.br

RELATÓRIO DA COMISSÃO DE SERVIÇOS, OBRAS MUNICIPAIS E MOBILIDADE URBANA.

Relator: Vereador Pedro Marconi de Souza Rodrigues.

ANÁLISE

Trata-se do **Requerimento 89/2024**, da Vereadora Virgínia, devidamente encaminhada a esta pasta, que solicitou que fosse realizada visita para averiguar a obra na passagem de água sob a linha férrea, na entrada do Bairro Acampamento.

FUNDAMENTAÇÃO

No dia 22 de agosto de 2024, às 9h, os membros da Comissão deslocaram-se ao local da denúncia. Os Vereadores foram recebidos pelo Engenheiro responsável, Senhor João Pedro, da empresa terceirizada DIEFRA Engenharia, que informou que está sendo executado o reforço estrutural na estrutura do Pontilhão, para conter rachaduras e trincas em toda a sua extensão, a fim de trazer mais segurança ao tráfego ferroviário. Foi apresentado o projeto de execução da obra. Indagado se haverá comprometimento do serviço de drenagem que está sendo executado na região do Terminal Rodoviário, o engenheiro informou que não haverá comprometimento. Anexa, seguem as fotos do local.

CONCLUSÃO

Diante do exposto e das informações obtidas, os membros da Comissão concluem que não haverá comprometimento do serviço de drenagem que está sendo feito na região da rodoviária.

É O RELATÓRIO.

Sala Vereador Cícero Barbosa, 22 de agosto de 2024.

COR JESUS MORENO

- Presidente -

PEDRO MARCONI DE SOUZA RODRIGUES
Secretário/RELATOR

ÉDER DAMASCENO SILVA
Membro